Consorci d'Aigües de Tarragona
LEQAIGUA CN 340 Km 1094 43895 l'Ampolla

(SGI) REQUISITS TÈCNICS

Rev.03 9/09/2013

REGISTRE INFORME SIMPLIFICAT : DQAM-118-002

Anàlisis de Control de la Captació EB0

SETEMBRE 21					Codi informe : 118-002-2101																																	ESTADÍSTIQUES					
Codi Istruc. (Proced.)	Paràmetre	Unitats	Valor Alerta	Referència RD 140/2003	Dc 1	Dj 2	Dv 3	Ds 4	Dg 5	Dll 6	Dm 7	Dc 8	Dj 9	Dv 10	Ds 11	Dg 12	Dll 13	Dm 14	Dc 15	Dj 16	Dv 17	Ds 18	Dg 19	Dll 20	Dm 21	Dc 22	Dj 23	Dv 24	Ds 25	Dg 26	Dll 27	Dm 28	Dc 29	Dj 30	Núm. de valors	Màxim	Mínim	Mitja aritmètica	LIQ LSQ	Número de valors <LID i >LSQ
Codi mostra (4 últimes xifres)					**1724**	**1730**	**1732**	**1736**		**1841**	**1849**	**1854**	**1860**	**1862**	**1867**		**1894**	**1903**																	-	-	-	-	-	-
IQAM-101-005	**Temperatura***	ºC	**< 4 > 35**		25,0	25,0	26,0	26,2		25,5	28,1	28,2	27,0	27,9	26,9		26,8	25,9																12	28,2	25,0	**26,5**		0
UNE-EN ISO 7027	**Terbolesa**	UNF	**>100**		1,6	2,8	1,2	0,9		2,1	1,6	0,8	1,2	1,4	1,1		1,9	1,2																12	2,8	0,8	**1,5**	0,2 - 2000	0
IQAM-101-008	**pH**	Unitats pH	**< 6,5 > 9,0**	**9,5**	8,3	8,1	8,0	8,0		8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1		8,1	8,1																12	8,3	8,0	**8,1**	4 - 12	0
IQAM-101-009	**Conductivitat**	µS/cm	**≥ 2000**	**2500**	1393	1397	1407	1583		1367	1358	1360	1323	1265	1267		1275	1297																12	1583	1265	**1358**	15 - 13000	0
IQAM-101-014	**Color**	mg Pt-Co/L	**>40**		6,3	6,4	6,3	-		6,6	6,4	6,5	6,8	12,0	-		10,3	7,8																12	12,0	<5	**6,8**	5,0	2
IQAM-101-015	**Amoni**	mg NH_4^+/L	**> 0,5**	**0,5**	<0,05	0,06	<0,05	-		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	-		<0,05	<0,05																12	0,06	<0,05	**<0,05**	0,05	11
IQAM-101-010	**Nitrits**	mg NO_2^-/L	**>0,12**		0,06	0,05	0,03	-		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-		0,03	0,03																12	0,06	<0,02	**0,03**	0,02	2
IQAM-101-024	**Mercuri (06:00 hores)**	µg/L	**≥0,5**	**1**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05																12	<0,05	<0,05	**<0,05**	0,05	12
Codi mostra (4 últimes xifres)										**1833**							**1926**																	-	-	-	-	-	-
-	**Clorurs (per regressió) (1) ***	mg Cl⁻/L	**>250**	**250**	187	188	189	213		184	182	183	178	170	170		171	174																12	213	170	**182**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Clorurs**	mg Cl⁻/L	**>250**	**250**						168							169																	2	169	168	**169**	20	0
-	**Sulfats (per regressió) (1)***	mg SO_4^{2-}/L	**>250**	**250**	295	295	298	335		289	287	288	280	268	268		270	274																12	335	268	**287**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Sulfats**	mg SO_4^{2-}/L	**>250**	**250**						288							290																	2	290	288	**289**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Nitrats**	mg NO_3^-/L	**≥50**	**50**						10							14																	2	14	10	**12**	5	0
IQAM-101-004	**Index UV ***	m^{-1}	**> 14**	-						6,0																								1	6,0	6,0	**6,0**		0
IQAM-101-022	**TOC***	mg C/L	**> 7**	-																														0	0,0	0,0		0,5	0
Codi mostra (4 últimes xifres)										**1889**																								-	-	-	-	-	-
IQAM-108-002	**Suma Triazines***	µg/L	**≥0,1**	**0,1**						0,025																								1	0,03	0,03	**0,03**	0,025	0
Altres resultats																																		-	-	-	-	-	-
IQAM-107-001	**Clorofil.la total***	µg/L	-	**> 40**																														0	0	0			0
IQAM-107-001	**Clorofil.la a***	µg/L	**>50**	**> 25**																														0					0
IQAM-107-003	**Comptatge plàncton***	Unitats/mL	10^4	-																														0	0	0			0
-	**Cabal Ebre (12:00 h)**	m^3/s	**1000**	-	95	96	145	145	96	91	93	93	98	98	93	93	95	87																14	145	87	**101**		
			VALIDACIÓ (2)		RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	R	R	R	R	R	R	R																-	-	-	-	-	-

ENAC ENSAYOS Nº 1050/LE2006

Observacions: La resta de la informació corresponent s'inclou a l'Informe d'assaig elaborat per mostra individualitzada d'acord amb el procediment PQAM-118, que es troba a LQAIGUA a disposició del sol·licitant

Notes: (1) Càlcul per regressió si el valor de la conductivitat > 800 µS/cm

(2) La identificació del personal que realitza la validació es troba al DQAM-112-003

* ENAC Núm. 1050/LE2006 Els assaigs marcats no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

Legenda:

UNF: Unitats nefelomètriques
VA: Valor d'alerta.
NA: No s'aprecia.
Tr: Transparència
NN: No natural
M: Marcat
NH: No habitual
PT: Poc Terbola
Ter: Tèrbola
LIQ: Límit inferior de detecció.
LSQ: Límit superior de quantificació