Consorci d'Aigües de Tarragona
LEQAIGUA CN 340 Km 1094 43895 l'Ampolla

(SGI) REQUISITS TÈCNICS

Rev.03 9/09/2013

REGISTRE INFORME SIMPLIFICAT : DQAM-118-002

Anàlisis de Control de la Captació EB0

Agost 2022					Codi Informe : 118-002-2201																																	ESTADÍSTIQUES					
Codi Istruc. (Proced.)	Paràmetre	Unitats	Valor Alerta	Referència RD 140/2003	Dll 1	Dm 2	Dc 3	Dj 4	Dv 5	Ds 6	Dg 7	Dll 8	Dm 9	Dc 10	Dj 11	Dv 12	Ds 13	Dg 14	Dll 15	Dm 16	Dc 17	Dj 18	Dv 19	Ds 20	Dg 21	Dll 22	Dm 23	Dc 24	Dj 25	Dv 26	Ds 27	Dg 28	Dll 29	Dm 30	Dc 31	Núm. de valors	Màxim	Mínim	Mitja aritmètica	LIQ LSQ	Número de valors <LID i >LSQ
Codi mostra (4 últimes xifres)					**1623**	**1632**	**1639**	**1645**	**1647**	**1652**		**1679**	**1684**	**1691**																						-	-	-	-	-	-
IQAM-101-005	**Temperatura***	ºC	≤ 4 > 35		28,8	28,4	28,3	28,0	28,0	28,2		27,9	28,9	29,3																					9	29,3	27,9	**28,4**		0
UNE-EN ISO 7027	**Terbolesa**	UNF	>100		1,8	1,2	1,5	2,7	1,1	1,1		0,9	1,9	1,5																					9	2,7	0,9	**1,5**	0,2 - 2000	0
IQAM-101-008	**pH**	Unitats pH	< 6,5 > 9,0	**9,5**	7,6	8,4	8,4	8,4	8,3	8,4		8,3	8,3	8,4																					9	8,4	7,6	**8,3**	4 - 12	0
IQAM-101-009	**Conductivitat**	µS/cm	≥ 2000	**2500**	1004	1006	1018	1038	1040	1057		1094	1070	1084																					9	1094	1004	**1046**	15 - 13000	0
IQAM-101-014	**Color**	mg Pt-Co/L	>40		7,0	6,9	6,9	6,8	12,0			7,1	7,4	6,8																					8	12,0	6,80	**7,6**	5,0	0
IQAM-101-015	**Amoni**	mg NH_4^+/L	> 0,5	**0,5**	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05			<0,05	<0,05	<0,05																					8	0,05	<0,05	**<0,05**	0,05	7
IQAM-101-010	**Nitrits**	mg NO_2/L	>0,12		0,03	0,03	0,03	0,03	0,04			0,03	0,03	0,03																					8	0,04	0,03	**0,03**	0,02	0
IQAM-101-024	**Mercuri (06:00 hores)**	µg/L	≥0,5	**1**	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05		<0,05	<0,05	<0,05																					9	<0,05	<0,05	**<0,05**	0,05	9
Codi mostra (4 últimes xifres)					**1659**							**1711**																							-	-	-	-	-	-
-	**Clorurs (per regressió) (1) ***	mg Cl/L	>250	**250**	135	136	137	140	140	143		148	144	146																					9	148	135	**141**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Clorurs**	mg Cl/L	>250	**250**	130							140																							2	140	130	**135**	20	0
-	**Sulfats (per regressió) (1)***	mg SO_4^{2-}/L	>250	**250**	194	195	197	201	201	205		212	207	210																					9	212	194	**202**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Sulfats**	mg SO_4^{2-}/L	>250	**250**	210							220																							2	220	210	**215**	20	0
UNE-EN ISO 10304-1:2009	**Nitrats**	mg NO_3/L	≥50	**50**	7							6																							2	7	6	**6**	5	0
IQAM-101-004	**Index UV ***	m^{-1}	> 14	-	6,5																														1	0,0	0,0	**6,5**		0
IQAM-101-022	**TOC***	mg C/L	> 7	-	2,4																														1	2,4	2,4	**2,4**	0,5	0
Codi mostra (4 últimes xifres)					**1665**							**1708**																							-	-	-	-	-	-
IQAM-108-002	**Suma Triazines***	µg/L	≥0,1	**0,1**	0,055							0,040																							2	0,06	0,04	**0,05**	0,025	0
Altres resultats																																			-	-	-	-	-	-
IQAM-107-001	**Clorofil.la total***	µg/L	-	> 40																															0	0	0			0
IQAM-107-001	**Clorofil.la a***	µg/L	>50	> 25																															0					0
IQAM-107-003	**Comptatge plàncton***	Unitats/mL	10^4	-																															0	0	0			0
-	**Cabal Ebre Ascó (12:00 h)**	m^3/s	<90 >1000	-	126	126	180	169	122	126	141	130	143	138																					10	180	122	**140**		
VALIDACIÓ (2)					A	A	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV																					-	-	-	-	-	-

ENAC ENSAYOS Nº 1050/LE2006

Observacions: La resta de la informació corresponent s'inclou a l'Informe d'assaig elaborat per mostra individualitzada d'acord amb el procediment PQAM-118, que es troba a LQAIGUA a disposició del sol·licitant

Notes: (1) Càlcul per regressió si el valor de la conductivitat > 800 µS/cm

(2) La identificació del personal que realitza la validació es troba al DQAM-112-003

* ENAC Núm. 1050/LE2006 Els assaigs marcats no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

Legenda:

UNF: Unitats nefelomètriques
VA: Valor d'alerta.
NA: No s'aprecia.
Tr: Transparència
NN: No natural
M: Marcat
NH: No habitual
PT: Poc Terbola
Ter: Tèrbola
LIQ: Límit inferior de detecció.
LSQ: Límit superior de quantificació