

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
Terbolesa per nefelometria	UNE-EN ISO 7027-1:2016	0,8		< 0,20	UNF
pH	IQAM-101-008	6,5 - 9,5		7,7	Unitats de pH
Clorurs	UNE-EN ISO 10304-1:2009	250	10 %	200	mg/L
Nitrats	UNE-EN ISO 10304-1:2009	50	10 %	14	mg/L
Sulfats	UNE-EN ISO 10304-1:2009	250	15 %	250	mg/L
Sodi	IQAM-101-031	200	15 %	137	mg/L
Potassi	IQAM-101-031	10		3	mg/L
Calci	IQAM-101-031	-		116	mg/L
Magnesi	IQAM-101-031	30		29	mg/L
Clor lliure residual	IQAM-106-007	0,2 - 2,0		0,9	mg/L
Color	IQAM-101-014	15		< 3	mg/L Pt/Co
Conductivitat	IQAM-101-009	2500		1309	µS/cm a 20 °C
Amoni	IQAM-101-015	0,50		< 0,05	mg/L
Bor	IQAM-101-037	1,5		0,08	mg/L
Alumini	IQAM-101-037	200		22	µg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
Crom total	IQAM-101-037	50		< 2	ug/L
Manganès	IQAM-101-037	50		< 1	µg/L
Ferro	IQAM-101-037	200		< 10	µg/L
Níquel	IQAM-101-037	20		< 2	µg/L
Coure	IQAM-101-037	2,0		< 0,02	mg/L
Arsènic	IQAM-101-037	10		< 1	µg/L
Seleni	IQAM-101-037	20		< 1	µg/L
Cadmi	IQAM-101-037	5,0		< 0,5	µg/L
Antimoni	IQAM-101-037	5,0		< 1	µg/L
Plom	IQAM-101-037	10		< 1	µg/L
Urani	IQAM-101-037	30		4	µg/L
Rcte. microorganismes cultivables a 22°C/72h/YEA/Sembra en profunditat en placa	UNE-EN ISO 6222:1999	100		0	UFC/1 ml
Rcte. Clostridium perfringens, espores incloses/Filtració de membrana	UNE-EN ISO 14189:2017	0		0	UFC en 100 ml

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
Rcte. Escherichia coli/NMP-Mètode del Substrat Definit	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0		< 1	NMP en 100 ml
Rcte. Bacteris coliforms/NMP-Mètode del Substrat Definit	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0		< 1	NMP/100mL
* Fluorurs	IQAM-101-039	1,5		0,2	mg/L
* Clorit	IQAM-101-039	0,25		< 0,05	mg/L
* Bromur	IQAM-101-039	-		< 40	µg/L
* Clorat	IQAM-101-039	0,25		0,08	mg/L
* Bromats	IQAM-101-039	10		< 2	µg/L
* àcid monocloroacètic	IQAM-108-007	-		< 3	µg/L
* àcid monobromoacètic	IQAM-108-007	-		< 0,5	µg/L
* àcid dicloroacètic	IQAM-108-007	-		< 0,5	µg/L
* àcid tricloroacètic	IQAM-108-007	-		< 0,5	µg/L
* àcid bromocloroacètic	IQAM-108-007	-		0,5	µg/L
* àcid dibromoacètic	IQAM-108-007	-		0,9	µg/L
* Σ5 HAA's	IQAM-108-007	60		< 5	µg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla**

Codi mostra: **230206B1026201**

Procedència: **Sortida ETAP**

Codi LIMS/codi informe: **23000026201**

Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA**

Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**

Tipus de Mostra: **Aigua consum humà**

Codi PM: **173219**

Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**

Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA**

Presa mostra: **IQAM-116-002**

Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
Cloroform	IQAM-108-004	-		< 2,5	µg/L
Tetraclorur de carboni	IQAM-108-004	-		< 0,3	µg/L
Tricloroetè	IQAM-108-004	-		< 1	µg/L
Bromodiclorometà	IQAM-108-004	-		< 2,5	µg/L
Dibromoclorometà	IQAM-108-004	-		3,8	µg/L
Tetracloroetè	IQAM-108-004	-		< 1	µg/L
Bromoform	IQAM-108-004	-		3,4	µg/L
Σ4 THMs	IQAM-108-004	100		< 10	µg/L
Σ2 Triclorete +Tetracloretè	IQAM-108-004	10		< 2	µg/L
* Desetilatraxina (metabolit)	IQAM-108-002	0,1		< 0,05	µg/L
Simazina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Atrazina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Terbutilazina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Propazina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Ametrin	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
Prometrina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Terbutrina	IQAM-108-002	0,1		< 0,025	µg/L
Alfa HCH	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
Hexaclorobenzè	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* Beta HCH	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
Lindà	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* Heptaclor	IQAM-108-010	0,03		< 0,025	µg/L
* Aldrin	IQAM-108-010	0,03		< 0,020	µg/L
* Heptaclorepòxid	IQAM-108-010	0,03		< 0,020	µg/L
Endosulfan I	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* Dieldrin	IQAM-108-010	0,03		< 0,020	µg/L
* pp'-DDE	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
Endrin	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
Endosulfan II	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
p,p'-DDD	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
o,p'- DDT	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* p,p'-DDT	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* Metoxiclor	IQAM-108-010	0,1		< 0,025	µg/L
* Plaguicides Totals	IQAM-108-010	0,5		< 0,5	µg/L
* Fluorantè	IQAM 108-015	-		< 0,01	µg/L
* Benzo (b) fluorantè	IQAM 108-015	-		< 0,01	µg/L
* Benzo (k) fluorantè	IQAM 108-015	-		< 0,01	µg/L
* Benzo(a)pirè	IQAM 108-015	0,010		< 0,002	µg/L
* Benzo (g,h,i) pirilè	IQAM 108-015	-		< 0,01	µg/L
* Inde (1,2,3-cd) pirè	IQAM 108-015	-		< 0,01	µg/L
* PAH'S	IQAM 108-015	0,10		< 0,02	µg/L
Nitrits	IQAM-101-010	0,10		< 0,02	mg/L
* Sílice	IQAM-101-022	-		3,0	mg/L
* 1,2 Dicloroetà	IQAM-108-006	3,0		< 0,3	µg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
* Benzè	IQAM-108-006	1,0		< 0,25	µg/L
* Carboni Orgànic Total	IQAM-108-001	5		1,5	mg/L
* Índex UV	IQAM-101-004	-		1,7	Abs/m
* Temperatura "in situ"	IQAM-101-005	-		10,5	°C
* Sabor	IQAM-101-020	3		2	Índex dilució
* Olor	IQAM-101-020	3		2	Índex dilució
Mercuri	IQAM-101-024	1,0		< 0,05	µg/L
* Residu sec	IQAM-101-032	-		915	mg/L
* Cianur total	IQAM-101-021	50		< 5	µg/L
* Duresa magnèsica	IQAM-101-025	-		118	mg/L
* Duresa permanent	IQAM-101-025	-		237	mg/L
* Duresa total	IQAM-101-025	500		408	mg/L CaCO3
* Carbonats	IQAM-101-026	-		< 6	mg/L
* Bicarbonats	IQAM-101-026	-		208	mg/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
 Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
 Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
 Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
 Presa per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presa mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
* Duresa càlcica	IQAM-101-025	-		290	mg/L
* TAC	IQAM-101-026	-		170	mg/L
* TA	IQAM-101-026	-		< 5	mg/L
* Índex Langelier	IQAM-101-033	0,5		0,31	Unitats de pH
* Índex Ryznar	IQAM-101-033	-		7,04	UI
* pH saturació	IQAM-101-033	-		7,36	Unitats de pH
* Error iònic.Anions-Cations	IQAM-101-033	-		0,18	meq/L
* Error iònic relatiu	IQAM-101-033	-		0,64	%
Rcte. Enterococs intestinals/NMP-Mètode del Substrat Definit	IQAM-107-011	0		< 1	NMP en 100 ml
* Σ20 PFAS	IQAM-108-014	0,1		< 0,01	ug/L
* Àcid Perfluorobutanoic (PFBA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorobutansulfonic (PFBS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorodecanoic (PFDA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorododecanoic (PFDoDA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla

Codi mostra: 230206B1026201

Procedència: Sortida ETAP

Codi LIMS/codi informe: 23000026201

Punt de mostreig: CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA

Data/hora de presa: 06/02/2023 8:25

Tipus de Mostra: Aigua consum humà

Codi PM: 173219

Data Recepció i inici Anàlisis: 06/02/2023

Presa per: Daniel Gimeno-LQAIGUA

Presa mostra: IQAM-116-002

Data Final Anàlisis: 27/02/2023

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
* Àcid perfluorododecansulfonic (PFDoS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorodecansulfonic (PFDS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluoroheptanoic (PFHpA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorohexanoic (PFHxA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorohexansulfonic (PFHxS)	IQAM-108-014	0,07		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorononanoic (PFNA)	IQAM-108-014	0,07		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorononansulfonic (PFNS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorooctanoic (PFOA)	IQAM-108-014	0,07		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorooctansulfonic (PFOS)	IQAM-108-014	0,07		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluoropentanoic (PFPeA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluoropentansulfonic (PFPeS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorotridecanoic (PFTrDA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluorotridecansulfonic (PFTrDS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L

DADES DE LA MOSTRA

Dades Sol.licitant: **CAT Explotació CN-340, Km 1094 l'Ampolla** Codi mostra: **230206B1026201**
Procedència: **Sortida ETAP** Codi LIMS/codi informe: **23000026201**
Punt de mostreig: **CAT EB1 D-CAPÇALERA L'AMPOLLA** Data/hora de presa: **06/02/2023 8:25**
Tipus de Mostra: **Aigua consum humà** Codi PM: **173219** Data Recepció i inici Anàlisis: **06/02/2023**
Presca per: **Daniel Gimeno-LQAIGUA** Presca mostra: **IQAM-116-002** Data Final Anàlisis: **27/02/2023**

COMENTARIS:

PARÀMETRE	INSTRUCCIÓ	V.P.	INCERTESA	RESULTAT	UNITATS
* Àcid perfluoroundecanoic (PFUnDA)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L
* Àcid perfluoroundecansulfonic (PFUnDS)	IQAM-108-014	-		< 0,01	ug/L

OBSERVACIONS:

El resultat del paràmetre THM's està entre 8,4µg/L (mínim) i 10µg/L (màxim).

Resultat de colifags somàtics del mateix punt dia 7/02/2023 = 0 pfp/100 ml Analítica subcontractada al laboratori d'EMATSA

L'Ampolla, 13/03/2023
Josepa Fabregas Direcció tècnica



L'informe d'assaig correspon a la mostra analitzada tal i com ha estat recepcionada, i no es pot reproduir, excepte en la seva totalitat, sense l'autorització per escrit del laboratori del CAT.

Valor paramètric (VP) o de referència i incertesa associada d'acord amb el RD 3/2023.

Els valors d'incertesa no inclosos a l'informe estan a disposició del sol·licitant.

La presa de mostra ha estat realitzada per personal qualificat segons la IQAM-116-002 emparada per l'acreditació d'ENAC per als paràmetres acreditats.

Les determinacions de Clor Lliure residual i Temperatura es realitzen "in situ"